

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt (EU) määrusele Nr.305/2011 (Ehitustoodete määrus) lisa III



ASTRO X SERIES®

CE TULETÖKKEMANSETT

2812-CPR-JA5084

1. Tootetüübi unikaalne identifikatsioonikood:

XSPC

2. Tüübi-,partii-või seerianumber vastavalt Artikkel 11(4) kohaselt nõutule:

Vt.ETA 20/1085 : Vt. tootel märgitud partiiumbrit

3. Ehitustoote ettenähtud kasutus või kasutused, vastavalt rakendatavatele ühtlustatud tehnilistele nõuetele:

Tukekaitse- ja tuletõkke läbiviigid ,vt ETA 20/1085 ja EAD 350454-00-1104-September 2017

Torude läbiviigid	plasttoru	Kasutusala peab järgima ETA 20/1085 sisu
-------------------	-----------	--

4. Nimi,registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artikli 11(5) kohaselt nõutule:

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

5. Volitatud esindaja: N/A

6. Ehitustoodete kvaliteedi hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemide vastavus Lisas V toodule: AVCP - System 1

7. Ühtlustatud standard N/A

8. Toimivusdeklaratsiooni puhul, mis puudutab ehitustoodet,millele on välja antud Euroopa Tehniline hinnang:

ETA Danmark NB 2812 poolt välja antud Euroopa tehniline hinnang - ETA 20/1085 ning välja antud vastavustunnistus 2812-CPR-JA5084

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus/Ühtlustatud standard
Tuletundlikkus	Klass E vastavalt EN13051-1
Tulekindlus	Tulekindlustoimivus ning kasutusala vastavalt EN 13501-2 vt. ETA 20/1085 punkt 3,2 - Lisa A
Ohtlikud ained	Vt. ETA 20/1085 punkt 3.5
Hooldus ja vastupidavus	T ¹ üüp: X ettenähtud kasutuseks igas kliima konditsioonis vastavalt EOTA tehniliste dokumentide näitudele TR024
Muu	Ei kohaldata/ toimivust ei ole määratud

10. Punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus on kooskõlas punktis 6 deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel

Allkirjastatud tootja eest ja tema nimel:

P. Kieser

03/03/2021

C. Dickens

.....
P.Kieser - Managing Director

.....
C.Dickens - Technical Manager



Astroflame Ltd
Unit 8, The I O Centre
Stephenson Road
Segensworth, Fareham
Hampshire, PO15 5RU

Tel: +44 (0) 1329 844500
Fax: +44 (0) 1329 844600
Email: sales@astroflame.com
Website: www.astroflame.com

