

## DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of the Regulation (EU) Nr.305/2011 (Construction Products Regulation)



# ASTRO X SERIES®

## PADI

### 1121-CPR-JA5016

#### 1. Toote kood:

XSPIL

#### 2. Toode, Seeria number vastavalt artiklile 11(4):

Vaadata ETA 14/0046 : Vastavalt toote peal olevale numbrile.

#### 3. Ehitus toote kasutamised ja tehnilised spetsifikatsioonid:

Tule takistamine ja toodete kaitsmine tule tekkel, Vaadata ETA 14/0046

<b>Toru läbiviigid</b>	Isoleeritud ja isoleerimata juhtmestik, kaabliredelid	Kasutamine ja seadistamine peab olema vastavalt juhendile: ETA 14/0046 ☐
<b>Kaabli läbiviigid</b>	Isoleeritud ja isoleerimata metall torustik	Kasutamine ja seadistamine peab olema vastavalt juhendile: ETA 14/0046

#### 4. Nimi, registreeritud firm nimi või registreeritud kaubamärk ja kontakt aadress vastavalt artiklile 11(5):

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

#### 5. Autoriseeritud esindaja: N/A

#### 6. Süsteem või Süsteemi hindamine ja tulelikkuse kontroll seadistatud ehitus toote kohta, kuidas toode töötab. Nii nagu näitab Annex V: AVCP - System 1

#### 7. Ühtlustatud standard: N/A

#### 8. Korral kui on kahtlus toimevõime deklaratsiooni puuduvat ehitustoodet, siis on välja antud tootele Euroopa tehniline hinnang:

Warrington Certification Limited issued European Technical Approval - ETA 14/0046 on the basis of ETAG 026 part 1 General June 2013 fire protection products & ETAG 026 part 2 August 2011 fire stopping and fire sealing products & issued certificate of conformity 1121-CPR-JA5016

#### 9. Toimuvus:

Põhiomadused	Ühtlustatud tehnilised kirjeldused
<b>Tule tekke kaitse</b>	Klass F Vastavalt EN13501-1
<b>Tule tekke puhul tulekindlus</b>	Resistance to fire performance & field of application in accordance with EN13051-2 See ETA 14/0046 clause 3.2 - Annex C
<b>Õhu läbilaskvus</b>	Testitud vastavalt juhendile EN 1026, Vaadata ETA 14/0046 Clause 3.3
<b>Ohtlikud ained</b>	Vaadata ETA 14/0046 Clause 3.5
<b>Heliisolatsioon</b>	Testitud vastavalt EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 717-1 See ETA 14/0046 Clause 3.9 - Rw (C;Ctr) = 33 (G;-2) dB
<b>Teenus ja vastupidavus</b>	Z <sup>1</sup> (0/+40°C) Ette nähtud kasutamiseks sisetingimustele niiskusega kuni (80%) ☐ vastavalt EOTA tehnilised dokumendid TR024
<b>Muud</b>	Ei koheldata/Ei ole määratud

10. Toote tulelikkus mis on tuvastatud punktides 1 ja 2 on kooskõlas toimevõime deklaratsioonidele punktis 6. See toimevõime deklaratsioon läheb tootja vastutuse alla mis on välja toodud punktis 4.

Alkirjastatud tootja poolt:

*P. Kieser*

P.Kieser - Juhtiv Direktor

25/02/2014

*C. Dickens*

C.Dickens - Tehniline Juhataja

25/02/2014



Astroflame Ltd  
Unit 8, The I O Centre  
Stephenson Road  
Segensworth, Fareham  
Hampshire, PO15 5RU

Tel: +44 (0) 1329 844500  
Fax: +44 (0) 1329 844600  
Email: sales@astroflame.com  
Website: www.astroflame.com

