

ASTRO®
BATT
1121-CPR-JA5026
1. Tootetüübi kordamatu identifitseerimiskood:

AFBACO

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaata ETA 14/0099: Vaata tootel kuvatud partiinumbrit

3. Ehitustoote tootja poolt ette nähtud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Tule levikut takistavad läbiviikude tihendid, vaata ETA 14/0099

Toru läbiviik	Insuleeritud ja mitte insuleeritud, kaablid, kaablirennid ja kaabliredelid	Rakendusala peab olema kooskõlas ETA 14/0099 sisuga
Kaabli läbiviik	Insuleeritud ja mitte insuleeritud metalltorud	Rakendusala peab olema kooskõlas ETA 14/0099 sisuga

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

5. Seaduslik ja volitatud esindaja: Ei ole kohaldatav

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

AVCP - Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei ole kohaldatav

8. Euroopa tehnilise hinnangu saanud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Warrington Certification Limited poolt väljastatud tehniline heakskiit – ETA 14/0099, mille alusteks on ETAG 026 osa 1 - Üldised tuld tõrjuvad tooted, ETAG 026 osa 2 – Tule levikut takistavad tooted ja väljastatud vastavussertifikaat 1121-CPR-JA5026

9. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Töökindlus/Harmoniseeritud tehnilised näitajad
Tuletaluvus	Klass F, vastavuses EN13051-1'ga
Tulekindlus	Tulekindluse võime ja kasutusviis on kooskõlas EN13501-2'ga, vaata ETA 14/0099 punkt 3.2 - Lisa C
Õhu läbilaskvus	Testitud kooskõlas EN 1026'ga, vaata ETA 14/0099 punkt 3.3
Ohtlike ainete eraldumine	Vaata ETA 14/0099 punkt 3.5
Heliisolatsioon	Vaata TDS AFBACO - Rw (C;Ctr) = 32dB & 21dB
Vastupidavus	Z ¹ (0/+40oc) on mõeldud kasutuseks kõrge niiskusega (85%) sisetingimustes vastavalt EOTA tehnilistele dokumentidele TR024
Muu	Ei ole kohaldatav/Töövõime pole määratud

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toodete toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


P.Kieser - Tegevjuht

27/06/2014



27/06/2014

C.Dickens - Tehnikajuht
 Astroflame Ltd
 Unit 8, The I O Centre
 Stephenson Road
 Segensworth, Fareham
 Hampshire, PO15 5RU

 Tel: +44 (0) 1329 844500
 Fax: +44 (0) 1329 844600
 Email: sales@astroflame.com
 Website: www.astroflame.com
