

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu ehitustoodete määruse nr 305/2011 lisale III



ASTRO INTU®
MASTIKS

1121-CPR-JA5015

1. Tootetüübi unikaalne tunnuscode: INTUM

2. Tüübi-, partii- või seerianumber p 11(4) kohaselt:

Vt ETA 14/0049 : vt tootel olevat partiinumbrit.

3. Ehitustoote ettenähtud kasutusotstarve või -otstarbed vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele andmetele:

Tule levikut tõkestavad tooted läbiviikihenditele, vt ETA 14/0049

Toruläbiviigud	Isoleeritud ja isoleerimata kaablid, kaablirennid ja -redelid	Kasutusvaldkond peab vastama ETA 14/0049 sisule.
Kaabliäbiviigud	Isoleeritud ja isoleerimata metalltorud	Kasutusvaldkond peab vastama ETA 14/0049 sisule.

4. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress p 11(5) kohaselt:

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

5. Volitatud esindaja: EI KOHALDATA

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid lisa V kohaselt: AVCP - System 1

7. Ühtlustatud standard: EI KOHALDATA

8. Euroopa tehniline tunnustusega ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Warrington Certification Limited andis välja Euroopa tehnilise tunnustuse ETA 14/0049, mis põhineb 2013. a. juunis väljaantud tuletõkketooteid käsitleva ETAG 026 osal 1 Üldteave ja 2011. a. augustis väljaantud tule levikut tõkestavaid tooteid käsitleva ETAG 026 osal 2 ning väljaantud vastavusertifikaadil 1121-CPR-JA5015

9. Deklareeritud omadused:

Olulised omadused	Omadused / ühtlustatud tehnilised andmed
Tuletundlikkus	Klass F standardi EN13501-1 kohaselt
Tulepüsivus	Tulepüsivusomadused ja kasutusvaldkond standardi EN 13051-2 kohaselt Vt ETA 14/0049 ptk 3.2, lisa C
Õhuläbilaskvus	Katsetatud standardi EN 1026 kohaselt, vt ETA 14/0049 ptk 3.3
Ohtlikud ained	Vt ETA 14/0049 ptk 3.5
Õhuheliisolatsioon	Katsetatud standardite EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 kohaselt. Vt ETA 14/0049 ptk 3.9, $R_w (C;Ctr) = 38 (G;-2) \text{ dB}$
Hooldus ja vastupidavus	Z ¹ (0/+40°C) ette nähtud kasutamiseks suure niiskusega (85%) sisetingimustes EOTA tehnilise dokumentatsiooni TR024 kohaselt
Deformeeritavus	Vastavalt standardile ISO 11600 : ISO 11600 - F - 12.5p.
Muud	Ei kohaldata / omadused ei ole määratletud

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote tehnilised omadused vastavad punktis 6 deklareeritud omadustele.

Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:

P. Kieser
P. Kieser, tegevdirektor

25/02/2014

C. Dickens 25/02/2014
C. Dickens, tehnikadirektor



Astroflame Ltd
Unit 8, The I O Centre
Stephenson Road
Segensworth, Fareham
Hampshire, PO15 5RU

Tel: +44 (0) 1329 844500
Faks: +44 (0) 1329 844600
E-post: sales@astroflame.com
Veebileht: www.astroflame.com

