

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt Regulatsiooni (EU) Nr. 305/2011 Lisale III (Ehitusmaterjalide Regulatsioon)

ASTRO[®]
HPE SEALANT

1121-CPR-JA5024



- Tootetüübi unikaalne identifikaatsioonikood:**
AFHPE
- Tüüp, partiiumber või seerianumber vastavalt punktile 11(4):**
Vaata ETA 14/0096 : Vaata koodi tootelt.
- Toote otstarve/otstarbed vastavalt kohanduvale ühtsele tehnilisele kirjeldusele:**
Tule levikut tõkestavad tooted läbiviikudele, vaata ETA 14/0096

Toru läbiviigid	Soojustatud ja soojustamata plasttorud, soojustatud metalltorud	Kasutusala peab vastama ETA 14/0096 sisule.
Kaabli läbiviigid	Kaablid	Kasutusala peab vastama ETA 14/0096 sisule.

- Nimi, registreeritud nimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress nagu nõutud punktis 11(5):**
Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

5. Volitatud esindaja: puudub

6. Vastavalt Lisale V kasutatud ehitusmaterjali hindamise süsteem või süsteemid: AVCP – System 1

7. Ühtne standard: puudub

8. Juhul kui antakse välja ehitusmaterjali puutuv toimevõime deklaratsioon, mille jaoks Euroopa Tehniline Hinnang välja antud: Warrington Certification Limited välja antud Euroopa Tehniline Hinnang – ETA 14/0096 ETAG 026 osa 1 alusel, juuni 2013 tuletõkestamise tooted & ETAG 026 osa 2 august 2011 tule tõkestamise ning sulgemise tooted & välja antud vastavussertifikaat 1121-CPR-JA5024

9. Avaldatud jõudlus:

Peamised tunnused	Jõudlus/ühtne tehniline kirjeldus
Reaktsioon tulega	Klass C vastavalt EN13501-1, punkt 3.1
Tulekindlus	Tulekindlus ja kasutusala vastavalt EN13051-2 Vt ETA 14/0096, punkt 3.2 – Lisa C
Õhu läbilaskvus	Katsetatud vastavalt EN 1026, vt ETA 14/0096, punkt 3.3 (Rõhk 50 Pa) – 0.2(m ³ /h), (rõhk 600 Pa) – 2.4 (m ³ /h)
Ohtlikud ained	Vt ETA 14/0096, punkt 3.5
Õhumüra isolatsioon	Testitud vastavalt EN ISO 10140-2010 & EN ISO 717-1, vt TDS AFHPE – Rw (C;Ctr) 64 (G; -2) dB
Hooldamine ja vastupidavus	Z ¹ (0/+40°C) mõeldud kasutamiseks kõrge niiskustasemega (85%) Sisetingimustes vastavalt ETOA tehnilistele dokumentidele TR024, punkt 3.12
Muu	Puudub/Ei ole määratud

10. Punktides 1 ja 2 näidatud jõudlus on vastavuses jõudlusega punktis 6. Antud toimevõime deklaratsioon on välja antud punktis 4 välja toodud tootja vastutusel.

Allkirjastanud tootja poolt:

P. Kieser

P.Kieser - Tegevdirektor

27/06/2014

C. Dicken

C.Dickens - Tehniline juht

27/06/2014



Astroflame Ltd
Unit 8, The I O Centre
Stephenson Road
Segensworth, Fareham
Hampshire, PO15 5RU

Tel: +44 (0) 1329 844500
Fax: +44 (0) 1329 844600
Email: sales@astroflame.com
Web : www.astroflame.com

